

АКТ

проверки систем противопожарной защиты

в

ФБУ "Городской ресурсный центр"

расположенном по адресу:

советский район, "Светлово" восточное
по адресу: г. Москва, Коммунальный
пер., д. 6, стр 5

г. Москва

17 декабря 2015г.

Комиссия в составе:

Наг. УСЗН ЦАО г. Москва
Тихонова Т.Э.

Председатель комиссии: представитель УСЗН ЦАО Г. Москвы

зам. наг. Семенов А.Ю.

Члены комиссии:

- директор (заместитель директора по безопасности)

зам. дир по БП-ТТ Тумов А.И.

- представитель обслуживающей организации

Богданов Е.А.

Проверила состояние путей эвакуации и исправность автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ), противодымной вентиляции (далее – ПДВ).

Комиссия выявила:

Система АПС ВЭРС-ПК 8 "Сис-
тема оповещения "Орфей" не
работает и находится в неработоспо-
собном состоянии.
Первичные средства пожаротушения
(4шт) находятся в рабочем состо-
янии. Средства связи введутся
заместителем ответственного на 100%
штатного состава.

№ п/п	Мероприятия, предлагаемые для	Намеченные сроки	Отметка об
	устранения	устранения.	устранении
	Выявленные нарушения устранены 15.12.2015г.	ответственный исполнитель	
	Пути эвакуации свободны.		
	Мероприятия по устранению данных нарушений отсутс- твуют.		

18.12.2015

Подписи членов комиссии:

Тихонова Т.Э.
Семенов А.Ю.
Тумов А.И.
Богданов Е.А.

АКТ

проверки антитеррористической и пожарной безопасности учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы

Городской Театральной Центр

наименование и адрес учреждения

Сенявского Театралистика
г. Москва, Коммунальный пер., д. 6 стр. 5

«08» мая 2016г

г. Москва

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: представитель УСЗН ЦАО Г. Москвы

зам. нар УСЗН ЦАО г. Москва Сенявского А. Ю

Члены комиссии:

- директор (заместитель директора по безопасности)

из спец УСЗН ЦАО г. Москва Чумаев П. Ю
ст. воспитатель ГРЭСУ Театралистика Н. Б
отраслевой ОП, тракт-Верный Федотова И. В.

Проверила:

исправность пожарной сигнализации -
защиты работоспособности системы
оборудованной модели, состоящей из
эвакуационной пропускной системы
пультной внешней системы
наличие посторонних лиц в уз-нии
надзорные дело - в соответствии
с требованиями на объекте
гигиена - в порядке
На момент проверки в уз-нии находилось
2 воспитанника.

Заключение комиссии:

Замечаний в ходе проверки не выявлено

Подписи членов комиссии:

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]

Сенявского А. Ю.
Чумаев П. Ю.
Театралистика Н. Б.
Федотова И. В.